

# 質 疑 回 答 書

事業番号：建工第 30－33 号

事業名：南こども園建設工事（電気設備）

担当課：建設課

質疑事項	回答事項
E - 04 屋外キュービクルのフェンス工事ですが、E - 16 に基礎は別途建築工事とあります。フェンス工事も別途建築工事と考えますが、宜しいでしょうか。	屋外キュービクルのフェンス及び基礎工事は、別途建築工事に含まれます。
E - 14 動力制御盤の制御回路ですが、制御方式の凡例がありませんのでご指示願います。	電気設備工事特記仕様書Ⅱ. 1. に記載している国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編・平成 28 年版）」137 ページのとおりとなります。
E - 17 発電機の基礎工事ですが、キュービクル工事と同じく別途建築工事と考えますが、宜しいでしょうか。	発電機の基礎工事は、別途建築工事に含まれます。
E - 28 屋内消火栓の記載がありますが、消火栓ポンプ用の電源がありません。ご指示願います。	パッケージ型消火設備であるため、消火栓ポンプ用電源は不要となります。なお、表示灯電源は自動火災報知装置受信機から供給されます。